

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**  
**№ RU Д-RU.PA01.B.00261/23**

**ЗАЯВИТЕЛЬ:** Общество с ограниченной ответственностью «ОСКАР ВОСТОК»,  
Место нахождения (адрес юридического лица): 140005, Московская область, город Люберцы, улица Кирова, дом 20А, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/3/107, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: 140005, Московская область, город Люберцы, улица Кирова, дом 20А, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/3/107, Российская Федерация ОГРН: 1195027020440. ИНН: 5027280266. телефон: +74953570701, адрес электронной почты: info@alaxar.ru

**В ЛИЦЕ:** Генерального директора Смольянова Вадима Владимировича

**ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Термоакустический флизелин торговых марок: AcouTherm, АкуТерм, Wellton, Wellton AcouTherm, Wellton Mat, Wellton Acoustic, Wellton DIY, Oscar, Oscar Acoustic, Oscar Thermoacoustic, Colours, Fliz, Vlies, Novelio, Inspire, Axton и другими марками, толщиной от 1,0 мм до 6,5 мм, плотностью от 90 г/м<sup>2</sup> до 750 г/м<sup>2</sup>, изготовленными по ТУ 17.24.12-010-67984431-2021

**Изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью «ОСКАР ВОСТОК»,  
Место нахождения (адрес юридического лица): 140005, Московская область, город Люберцы, улица Кирова, дом 20А, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/3/107, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: 140005, Московская область, город Люберцы, улица Кирова, дом 20А, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/3/107, Российская Федерация ОГРН: 1195027020440. ИНН: 5027280266. телефон: +74953570701, адрес электронной почты: info@alaxar.ru  
Серийный выпуск

код ОКПД 2: 17.24.12

код ТН ВЭД ЕАЭС: 5603949000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:** Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ  
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ** 2д

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ**

Протокол испытаний № 3309/ДМ-23 от 13.02.2023 года, Испытательная лаборатория "ЛСМ-пожлаб" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" RA.RU.21ПБ78 от 20.05.2016 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:** Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – умеренновоспламеняемые (В2). Группа горючести по ГОСТ 30244-94 – слабогорючие (Г1). Группа дымообразования по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 – с умеренной дымообразующей способностью (Д2). Группа токсичности по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 – умеренноопасные (Т2).

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** 01.03.2023 по 21.02.2028



М.П.  
(при наличии)

**Заявитель**

  
подпись

Смольянов Вадим Владимирович  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

**ЗАЯВЛЕНИЕ:** продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.